

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. 2021-02-09-04

Izstrādājuma nosaukums: melnas lokanās kabelcaurules, paredzētas elektrības vadu izolācijai, ar vai bez vadiem

Izstrādājuma identifikācijas elements: EN 61386-22 Electro EXM-W-UV ja EXM-UV

Izstrādājuma tehniskie noteikumi: EVS-EN 61386-1:2008 Kabelu cauruļu sistēmas kabelu ekspluatācijai — 1. daļa: Vispārīgās prasības.

EVS-EN 61386-1:2008/A1:2019 Kabelu cauruļu sistēmas kabelu ekspluatācijai — 1. daļa: Vispārīgās prasības.

EVS-EN 61386-22:2004 Kabelu cauruļu sistēmas kabelu ekspluatācijai — 22. daļa: Īpašās prasības lokanajām kabelcauruļu sistēmām.

EVS-EN 61386-22:2004/A11:2010 Kabelu cauruļu sistēmas kabelu ekspluatācijai — 22. daļa: Īpašās prasības lokanajām kabelcauruļu sistēmām.

EVS-EN 60423:2007 Kabelu cauruļu sistēmas kabelu ekspluatācijai — Elektroinstalāciju kabelcauruļu ārējā diametra vērtības un kabelcauruļu un veidgabalu vītnes.

ISO 4892-2:2013 Plāstmasa — Laboratorijas gaismas avotu iedarbības metodes — 2. daļa: ksenona loka lampas.

Izstrādājuma lietošanas

joma: izstrādājuma

klasifikācijas kods:

iekštelpu un ārtelpu lokanās kabelcaurules elektrības vadu izolācijai
3341

Deklarētās izstrādājuma īpašības	Klasifikācija	Mērvienība	Vērtība	Metode
Materiāls	-	-	PVC-U	-
Nominālais ārējais diametrs	-	mm	20, 25, 32, 40, 50	EVS-EN 60423:2007
Kompresijas spēks	3	N	750 (vidējs)	EVS-EN 61386-22 EVS-EN 61386-1
Triecienpretestība	3	-	Vidējs: 2 kg; 100 mm	
Zemākā temperatūras diapazona vērtība	4	°C	-25	
Augstākā temperatūras diapazona vērtība	1	°C	+60	
Noturība pret UV	-	-	UV noturība	ISO 4892-2:2013

Ražotājs: Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Igaunija

Ražošanas vieta:

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Igaunija

Ar šo atbilstības deklarāciju Pipelife Eesti AS paziņo, ka izstrādājumi atbilst prasībām, kā norādīts iepriekš minētajos izstrādājuma tehniskajos noteikumos un deklarētajās izstrādājuma īpašībās.

Caurules ar UV marķējumu ir testētas standartā ISO 4892-2 aprakstītajiem apstākļiem līdzīgos apstākļos, un tas nodrošina UV noturību 10 gadu garantijas perioda laikā.

Pipelife Eesti AS rīcībā ir atbilstības sertifikāts Nr. Q-066-21, ko izdevusi iestāde Inspecta Estonia OÜ un kas apliecina, ka Pipelife Eesti AS kvalitātes pārvaldības sistēma atbilst standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Pipelife Eesti AS rīcībā ir atbilstības sertifikāts Nr. Q-065-21, ko izdevusi iestāde Inspecta Estonia OÜ un kas apliecina,

Izdošanas datums: 2021. gada 9. februāris

Parakstījis:

Lembit Salla

Pipelife Eesti AS ražotnes vadītā



PIPELIFE Eesti AS, Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, 75306, Harjumaa
T +372 605 5160, E pipelife@pipelife.ee, pipelife.ee



TULKOJUMS PAREIZS
SIA Nordtext, reģ. nr. 40003848275
Jana Uljanova

26.03.2021

